

## Simatic PDM V8.x / V9.x Integration

Die folgenden Schritte sind notwendig, um die EDD Datei der Wandfluh AG in den Simatic PDM V8.x / V9.x zu integrieren.

### Simatic Konfigurations-Dateien

- Bearbeiten Sie folgende Datei:  
C:\ProgramData\Siemens\Automation\SIMATIC\_PDM\EDD\_WorkingDir\edd\_catalog\catalogdata\manufacturer.csv
- Fügen Sie am Ende der Datei die folgende Zeile hinzu:  
Wandfluh AG;;;WANDFLUH;0x6103;
- Bearbeiten Sie folgende Datei:  
C:\ProgramData\Siemens\Automation\SIMATIC\_PDM\EDD\_WorkingDir\edd\_catalog\DEVICE\SI\_\_DEV01.cfg
- Fügen Sie am Ende der Datei die folgenden Zeilen hinzu:  
MANUFACTURER 0x6103 = WANDFLUH  
    DEVICE\_TYPE 0xE3F0 = \_SD733  
    DEVICE\_TYPE 0xE3F1 = \_SD736

### Integration der EDD Datei

- Öffnen Sie den Device Integration Manager
- Wählen Sie im Menu "Datei" → "Gerätebeschreibungen aus komprimierter Quelle lesen..."
- Wählen Sie die EDD zip Datei
- Setzen Sie die Auswahl bei Geräte → Aktoren → Hydraulisch → Wandfluh AG → SD73x
- Wählen Sie im Menu "Katalog" → "Integration"
- Die EDD Datei ist nun integriert und kann im Simatic PDM den Geräten zugewiesen werden